

## **ACCERTAMENTI DI SICUREZZA IMPIANTO GAS POST CONTATORE**

### **Delibera ARERA 40/2014**

La Delibera ARERA n. 40/2014/R/gas (e successive modifiche e interpretazioni), che ha aggiornato la precedente disciplina di cui alla Delibera 40/2004, definisce nuove procedure per gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti di utenza alimentati a gas metano e GPL.

Tali disposizioni riguardano gli impianti che alimentano caldaie, scaldabagni, piani cottura, sistemi di riscaldamento e condizionamento, nonché altre apparecchiature ad uso domestico o non tecnologico.

Le regole si applicano sia:

- agli impianti di nuova realizzazione (Titolo II),
- sia agli impianti modificati o trasformati (Titolo III).

### **Requisiti per l'attivazione della fornitura gas**

Per ottenere l'attivazione della fornitura su un nuovo impianto, il cliente deve affidare i lavori a un'impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e, nel caso di impianti domestici, abilitata ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

È responsabilità del cliente verificare l'abilitazione dell'installatore, richiedendo la relativa visura o certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio.

Il cliente è inoltre tenuto a procurarsi con anticipo tutta la documentazione necessaria all'attivazione e a conservarla anche successivamente, per eventuali controlli.

### **Documentazione tecnica e linee guida CIG**

Si applicano le Linee Guida CIG n. 11 (aggiornate a giugno 2014), che definiscono:

- a) i criteri per l'accertamento documentale;
- b) il modello di "Dichiarazione del progettista dell'impianto relativa al rispetto delle norme antincendio";
- c) il modello di "Rapporto tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti".

### **Modulistica per l'attivazione**

La procedura di attivazione prevede la gestione dei seguenti allegati:

- **Allegato H:** compilato dal cliente, contiene i dati dell'impianto e l'impegno a non utilizzarlo fino al rilascio della dichiarazione di conformità;
- **Allegato I:** compilato e firmato dall'installatore, attesta la corretta esecuzione dell'impianto.

Gli allegati H e I sono forniti al cliente alla firma del contratto di subentro.

### **Invio della documentazione**

La documentazione completa deve essere trasmessa dal cliente al distributore di gas, secondo le modalità indicate nell'Allegato H, tramite posta o consegna diretta allo sportello competente.

### **Verifica del distributore e attivazione**

Il distributore effettua un accertamento tecnico sull' Allegato I e sulla documentazione ricevuta, verificandone la completezza e la conformità alle norme di sicurezza vigenti.

Se l'esito è positivo, la fornitura viene attivata.

In caso di esito negativo, l'attivazione non viene eseguita e il cliente viene informato, insieme al venditore, delle non conformità riscontrate.

Se la documentazione è incompleta, il distributore comunica le integrazioni necessarie, che devono essere trasmesse entro 30 giorni lavorativi; in caso contrario la richiesta viene annullata.

Se la documentazione non perviene entro 120 giorni solari dalla richiesta iniziale, la pratica viene definitivamente annullata.

### **Decorrenza dei tempi di attivazione**

I tempi di attivazione della fornitura decorrono dalla data di ricezione della documentazione completa da parte del distributore.